















REFERENCIA

-  Tomacorrientes doble 2P+T 10A-250V IRAM 2170
-  Artefacto con Equipo autónomo permanente de Emergencia con Batería de Ni-Cd y autonomía 1.5 hs. IEC 60598-2-22 IEC 60598-1
-  Boca para amurar interior h=2.10 mts.
-  Centro
-  ① Artefacto plafón LED 34w - 3400 lumenes - 60x60cm.
-  ② Artefacto plafón LED 24w - 1440 lumenes - 30x30cm.
-  ③ Artefacto tortuga p/pared exterior LED 12w - 690 lumenes.
-  ④ Artefacto difusor bidireccional exterior LED 100w.
-  ● Artefacto c/equipo autónomo permanente de emergencia c/batería de Ni-Cd y autonomía 1.5 hs. - IEC 60598-2-22 IEC 60598-1
-  **SALIDA** Cartel salida tipo Atomlux 99051 A Leds.
-  Tomacorrientes para equipo de Aire Acondicionado
-  Toma corriente simple + T 10A-250v con tapa IP 54 mínimo apto para intemperie.
-  Tablero seccional
-  Jabalina 5/8 x 1.5mts IRAM 2009



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: "REFACCIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UNATE) - CALLE MITRE N°383
 SALTA - CAPITAL

PLANOS: PLANO ELÉCTRICO

PLANO N°:

2

ESCALA: Sin escala

FECHA: Septiembre 2022